



PODCHOD POD KOMUNIKÁCIOU V RYBNÍČNEJ ULICI  
-PRETLÁČANIE OCELOVEJ CHRÁNIČKY #156x6 mm  
DLŽKA PRETLÁČANIA - 20,5 m

KRÍŽOVANIE S VODOVODOM, DN 400  
OCEĽ. CHRÁNIČKA #156x6 mm, dl. 6,0m

PRETLÁČACIA JAMA  
6,5 x 3,0 m

### kanalizačný výtlak "V1"

HDPE - PE100 , d90x5,4mm , dĺžka 178,5 m  
HDPE - PE100 , d250x14,8mm , dĺžka 12,9 m

PLOCHA PRE ZARIADENIA STAVENISKA  
A MEDZISKLÁDKU MATERIÁLU  
PLOCHA = 400 m<sup>2</sup>

AREÁL ČERPAČEJ A PODTLAKOVEJ STANICE  
(BAVA\_KCS01)

NAPOJENIE NA DOČASNÝ VÝTLAK  
z ČERPAČEJ STANICE ČS1\_Vajnorňa

ODPOJENIE POTRUBIA DOČASNÉHO VÝTLAKU  
V ARMATÚRNEJ ŠACHTE NA VÝTLAČNOM POTRUBÍ  
Z HLAVNEJ ČERPAČEJ STANICE BAVA\_KCS01

Pri starom letisku

